



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Главное управление МЧС России
по Ростовской области)

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО УСТЬ-ДОНЕЦКОМУ И КОНСТАНТИНОВСКОМУ
РАЙОНАМ**

ул. Ленина, 20 а, р.п. Усть-Донецкий
Ростовская область, 346550
тел. 8-(86351) 9-77-88, E-mail: 77gpn_rnd@mail.ru
«Единый «Телефон доверия» (863) 239-99-99

30.06.2017. № 5-5-40/278

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 460 – 32/2017/4

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения**

р.п. Усть-Донецкий

«30» июня 2017 года

29.06.2017 года в 10 часов 00 минут на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) Филиалом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» Камышенская начальная общеобразовательная школа, расположенного по адресу(ам): Ростовская область, Константиновский район, х. Камышный, ул. Мира № 3, нарушены требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 (далее Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) и других нормативных документов, регламентирующих требования пожарной безопасности, а именно:

1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по количеству и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов) – не обеспечено наличие второго эвакуационного выхода из здания школы, соответствующего требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.33; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст. 151; СНиП 21-01-97 п.6.13; 6.12.
2. Не обеспечен объект защиты источниками наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивающими требуемый расход воды для нужд пожаротушения. №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.ст. 4, 151; СНиП 2.04.02-84 п.п. 2.11, 2.13, 8.16, табл. 6
3. Допускается эксплуатация светильника со снятым защитным колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.42
4. Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в помещении коридора. Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.42
5. Допускается размещение в учебном классе приборов (электрического счетчика и пусковой электрической аппаратуры), не связанного с обеспечением учебного процесса. Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.102
6. Допускается размещение (складирование) у электрощита и пусковой аппаратуры горючих веществ и материалов. Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.42

7. Не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.33, п.43; №123-ФЗ от 22.07.08г. ст.4, ст.151; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.4.1, п.6.5, п.6.6
8. Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности, разработанную в отношении объекта защиты. № 123-ФЗ от 22.07.2008г. ст. 64
9. Не обеспечено хранение на объекте исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта. Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.61

За допущенные нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с постановлением № 460-32/2017/4 от 05.05.2017 года Вы, как должностное лицо – МБОУ «Стычновская СОШ» было привлечены к административной ответственности.

Невыполнение вышеуказанных требований пожарной безопасности повышает риск возникновения пожаров на объектах защиты МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», наступления тяжких последствий для учащихся и персонала, а также уничтожения значительных материальных ценностей.

Таким образом, причинами и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, является невыполнение Вами надлежащим образом и в полном объеме возложенных на Вас обязанностей.

В соответствии со статьёй 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вам необходимо рассмотреть данное представление в течение месяца со дня его получения и сообщить в отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Донецкому и Константиновскому районам Главного управления МЧС России по Ростовской области о принятых мерах, направленных на устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Информирую, что не исполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьёй 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, в случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения и отсутствие информации о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения у должностного лица, внесшего данного Представление в отведенный законодательством срок, в отношении Вас «02» августа 2017 года в 14 часов 00 мин., по адресу 346550, Ростовская область, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, № 20а, в кабинете ОНДиПР будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Копия протокола об административном правонарушении направляется судье в течение трёх дней со дня составления указанного протокола.

Государственный инспектор
Усть-Донецкого и Константиновского районов
по пожарному надзору
капитан внутренней службы



Ю.В. Поляк

Представление получил ☒

дата, должность, подпись

ФИО

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)