



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Прокуратура Ростовской области

**Прокуратура
Константиновского района**

ул. Коммунистическая, 66, г. Константиновск,
Ростовская область, 347250



522977 423303

Директору МБОУ СОШ № 1

Бакуленко Оксане Леонидовне

mbou-shooll@yandex.ru

19.12.2025 №Прдр-20600027-689-25/-20600027

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
противопожарного законодательства

Прокуратурой Константиновского района в соответствии с положениями Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» проведена проверка исполнения МБОУ СОШ № 1 требований законодательства в сфере противопожарной безопасности, по результатам которой выявлены нарушения, требующие принятия мер прокурорского реагирования.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризующее возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара;

система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию);

объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», установлено, что настоящий Федеральный закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами (далее - организации), должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями (далее - граждане).

В соответствии со ст. 3 Закона № 69-ФЗ определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в

Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами (далее - организации), должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями (далее - граждане).

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Согласно п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее Правила) в отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

В соответствии с п. 3 Правил лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

В силу п. 13 Правил при эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

Согласно п. 30 Правил Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

В силу п. 36 Правил Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

В соответствии с п. 37 Правил Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

✓ Проведенной проверкой установлено, что в нарушение п. 13 Правил не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.

✓ В нарушение п. 30 Правил у дежурного персонала средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара с истекшим сроком хранения (годности).

В нарушение п. 36 Правил руководителем организации не полной мере обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации.

✓ В нарушение п. 37 Правил в корпусе № 2 отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Анализ причин и условий выявленных нарушений свидетельствует о ненадлежащем исполнении должностными лицами МБОУ СОШ № 1 своих обязанностей, что требует принятия незамедлительных мер организационного характера, направленных на устранение и недопущение впредь данных нарушений.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 6, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Константиновского района и принять конкретные действенные меры к устранению выявленных нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих.

2. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру Константиновского района в письменной виде, предоставив на изучение документальное подтверждение устранения выявленных нарушений и обеспечения участия сотрудника прокуратуры района в рассмотрении.

3. По изложенным в представлении фактам провести проверку, по результатам которой решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц МБОУ СОШ № 1, представив подтверждающие документы.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Константиновского района в установленный законом месячный срок с учетом итогов обсуждения доводов представления.

Одновременно разъясняю, что невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 17.7 КоАП РФ.

Прокурор района

советник юстиции

Р.Н. Лашков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00BD2A68C324127B64FFBDE29FA67DDA91
Владелец Лашков Руслан Николаевич
Действителен с 24.01.2025 по 19.04.2026